

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребёнка - детский сад №4" г.Уссурийска
Уссурийского городского округа

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОСИ

2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ЦРР – детский сад №4.»
Востринова Н.В.
«03» 03 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.Уссурийска Уссурийского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2155,1 кв.м.
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 10113 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта (благоустройство территории) 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – май-июль 2024 г., капитального.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.Уссурийска Уссурийского городского округа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692512 г. г. Уссурийск, ул. Горького,66
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692519 г.Уссурийск, ул. Некрасова, 66

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды –на объекте

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 310 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) путь следования автобусным маршрутом №2, №3, №40 до остановки Амурская «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: один нерегулируемый перекресток около остановки Амурская, Школа (зебра)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать перепады, высоты отсутствуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(С,Г,У) ДУ(К,О) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (С, О), ДП – И (Г, У), ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, О, У, С), ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О, Г, У), ДУ (С, К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У) ДУ (К, О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О, У, К) ДУ(С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (С, Г, У), ДУ (О, К) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно ДУ (О, К), ДЧ-И (Г,С, У).

Необходимо определить место для парковки МГН.

Необходимо сделать пандус с поручнями для инвалидов категории «К» на входах. Краевые ступени лестницы выделить цветом или фактурой, перед лестницей уложить, предупредительные тактильные полосы.

Требуется сделать поручни к стене вдоль лестниц.

Инвалиды категорий К будут обслуживаться только на 1-ом этаже, инвалиды категорий Г, О, С будут обслуживаться как на первом, так и на втором этажах. Будет организована помощь для сопровождения к месту получения услуги.

В рамках капитального и текущего ремонта, возможно, произвести ремонт туалетных комнат и душевой, с учетом требований СНиПа. Для категории инвалидов (К, О) необходимо расширить дверные проемы для доступа в раздевалки.

Детям с нарушением зрения будет оказываться помощь сотрудниками учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт и текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт и текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Необходим ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2024-2028 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование (в сфере строительства, охраны памятников, разработка проектно-сметной документации, согласование с вышестоящей организацией (Управление образования и молодежной политики УГО)), согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

Отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, Учимся жить вместе,

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» марта 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «01» марта 2024 г.
3. Решения Комиссии _____ от «01» марта 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ЦРР – детский сад №4.»
Вострионова Н.В.
2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

I. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.Уссурийска Уссурийского городского округа

1.2. Адрес объекта: 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2155,1 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 10113 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта (благоустройство территории) 2014 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего май – июль 2024 г. , капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.Уссурийска Уссурийского городского округа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692519 г.Уссурийск, ул. Некрасова, 66

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 310 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования автобусом: №2,3,40 до остановки Амурская «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый (зебра) около остановки Амурская «Школа»

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет () нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |

| | | |
|----|--|---|
| | | альтернативная форма обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Необходим ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Вострионова Н.В., заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №4.», 347536 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ЦРР – детский сад №4.»
Вострионова Н.В.
2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
№_2**

Приморский край,
Уссурийский городской округ
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

I. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.Уссурийска Уссурийского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2155,1 кв.м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 10113 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта (благоустройство территории) 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего май – июль 2024, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.Уссурийска Уссурийского городского округа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
путь следования автобусным маршрутом №2, №3, №40 до остановки Амурская «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; один нерегулируемый перекресток около остановки Амурская Школа (зебра)*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать _____) нет*
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет(_____) нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|------------------|----------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(С,Г,У) ДУ (К,О) | | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (С, О), ДП – И (Г, У), ВНД (К) | | 7,8,9,10,11,12 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, О, У, С), ВНД (К) | | 13-24 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О, Г, У), ДУ (С, К) | 1 этаж 2 этаж | 25-30 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г,У) ДУ (К, О) | | 31-36 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г, О, У, К, С) | | 37-42 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки | ДЧ-И (С, Г, У), ДУ (О, К) | | |

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для категорий инвалидов: ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается. Отсутствует

4.7. Информация может быть размещена (обновлена): Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, Учимся жить вместе.

Заведующий МБДОУ

«ЦРР – детский сад №4.» Вострионова Вострионова Н.В.

Должность

Подпись

... Ф.И.О.

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего Пульченко Пульченко Н.Ю.

Должность

Подпись

... Ф.И.О.

Старший воспитатель Кравченко Кравченко Е.Б.

Должность

Подпись

... Ф.И.О.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Всероссийского общества инвалидов Шафигулина Шафигулина Т.И.

Должность

Подпись

... Ф.И.О.

Председатель Всероссийского общества слепых Шиманчук Шиманчук О.Н.

Должность

Подпись

... Ф.И.О.

Председатель Всероссийского общества глухих Полухин Полухин А.П.

Должность

Подпись

... Ф.И.О.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно ДУ (О, К), ДЧ-И (Г,С, У).

Необходимо определить место для парковки МГН.

Необходимо сделать пандус с поручнями для инвалидов категории «К» на входах.

Требуется сделать поручни к стене вдоль лестниц.

Инвалиды категорий К будут обслуживаться только на I-ом этаже, инвалиды категорий Г, О, С будут обслуживаться как на первом, так и на втором этажах. Будет организована помощь для сопровождения к месту получения услуги.

В рамках капитального и текущего ремонта, возможно, произвести ремонт туалетных комнат и душевой, с учетом требований СНиПа. Для категории инвалидов (К, О) необходимо расширить дверные проемы для доступа в раздевалки.

Детям с нарушением зрения будет оказываться помощь сотрудниками учреждения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, текущий ремонт и альтернативная форма обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт и текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Необходим ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2028 гг.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | №5, 6 | Центральный вход на территорию узкий, металлическая калитка с порогом | К, О | Заменена калитка без порога | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | №1, 2 | информационная поддержка имеется | все | Установлена информационная поддержка | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Отсутствует парковка для МГН | К, О | Определить место для парковки, обозначить автопарковку в соответствии с требованиями | Текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Беспрепятственное передвижение по участку к зданию, информационная поддержка на путях движения, наличие парковочных мест для | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И(С,Г,У) ДУ (К, О) | | №1-6 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо определить место для парковки МГН.

Территория, прилегающая к зданию (участок)



Фото №1 Двор детского сада
(пути движения)



Фото №2 Двор детского сада
(пути движения)



Фото №3 Двор детского сада



Фото №4 Двор детского сада



Фото №5 Вход на территорию
(центральный)



Фото №6 Вход на территорию (боковой)

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 692512 г. Уссурийск, ул.Горького,66

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) вход центральный | есть | | №7, 8 | Нет поручней на уличной лестнице; краевые ступени не выделены цветом или фактурой; перед лестницей предупредительные тактильные полосы отсутствуют | О, С | Сделать поручни. Краевые ступени выделить цветом или фактурой. | Капитальный ремонт |
| 2.1 | Лестница (наружная) вход в группы | есть | | №9, 10 | Нет поручней на уличной лестнице; краевые ступени не выделены цветом или фактурой; перед лестницей предупредительные тактильные полосы отсутствуют | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | Отсутствует пандус | К, О | Сделать пандус | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка главный вход (перед) | есть | | №7, 8 | Отсутствует кнопка вызова помощи, вход не оборудован пандусом | Все | Установлена кнопка вызова помощи. Установить пандус | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
| 2.3 | Входная площадка вход в группу (перед дверью) | | | №9, 10 | Отсутствует кнопка вызова помощи, вход не оборудован навесом | | | |
| 2.4 | Дверь (входная центральный вход) | есть | | №8 | Дверь железная, тяжелая, что не соответствует требованиям | К, О, С | Заменена дверь запасного входа, на дверь из ПВХ | Текущий ремонт |
| | №7 | | | На стеклянных дверях (главный вход) – отсутствуют предупредительные знаки | К, О, С | Установлены предупредительные знаки | | |
| 2.5 | Двери (вход в группу) | есть | | | Дверь железная, тяжелая, что не соответствует требованиям; | К, О, С | Заменена дверь запасного входа, на дверь из ПВХ | Текущий ремонт и альтернативная форма обслуживания |
| | Тамбур (вход в группу) | | | №11 | Отсутствует грязезащитное покрытие; на стеклянных дверях отсутствуют предупредительные знаки; размеры не соответствуют требованиям | все | Закреплено грязезащитное покрытие на поверхности пола; установлены предупредительные знаки; технические решения по расширению тамбура невозможны, оказание помощи сотрудниками учреждения | |
| 2.5 | Тамбур (вход центральный) | есть | | №12 | размеры не соответствуют требованиям, на стеклянных дверях отсутствуют предупредительные знаки | все | Технические решения по расширению тамбура невозможны, оказание помощи сотрудниками учреждения; установлены предупредительные знаки; | Текущий ремонт и альтернативная форма обслуживания |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | Не менее одного входа, приспособленного для МГН; Информационная поддержка на всех путях движения МГН; Гигиенические сертификаты на материалы используемые инвалидами или контактирующими с ними | | | |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 А обследования (|
|---|---|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДУ (С, О), ДП – И (Г, У), ВНД (К) | | 7-12 | Капитальный текущий ремонт альтернативная форма обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо сделать пандус с поручнями для инвалидов категории «К» на входах.

Вход (входы) в здание



Фото № 7 Вход в здание ДООУ (главный)



Фото № 8 Вход в здание (боковой)



Фото № 9 Вход в здание (в группу) ДООУ, 1 этаж



Фото № 10 Вход в здание (в группу) ДООУ, 1 этаж



Фото № 11 Тамбур



Фото № 12 Тамбур

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 692512 г. Уссурийск, ул.Горького,66

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|------------|--|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | 20-24 | Местами пролеты в коридоре узкие, нет свободного пространства для разворота инвалидов на кресле - коляски. | К, О | Расширить подходы технически невозможно | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | 13-16 | Поручни на лестницах только с одной стороны. Первая и последняя лестница, не выделены контрастным цветом; лестницы не дублируются подъемниками; глубина площадки после лестничного марша менее 1,5м; | все | Сделать поручни к стене вдоль лестниц | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | 15, 17, 18 | Дверные проемы не выделены контрастным цветом. | все | Нанесены контрастные маркировки на дверные проемы | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | 13-23 | Двери частично снабжены фиксаторами, не прозрачные и без яркой контрастной маркировки. | все | Приведены пути эвакуации в соответствии с требованиями. | |
| | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | | | | Ширина створки распашной двери не | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | в дверном проеме более 0,025м | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | <p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения;</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними;</p> <p>Выключатели и розетки – на высоте 0,8м от уровня пола;</p> <p>Зоны отдыха: на каждом доступном МПН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2-3 места</p> | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (Г, О, У, С), ВНД (К) | | 13-24 | Капитальный ремонт и текущий ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Сделать поручни к стене вдоль лестниц.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



Фото № 13 Лестница со 2 этажа (левое крыло)



Фото № 14 Лестница на 2 этаж (левое крыло)



Фото № 15 Лестница на 2 этаж (правое крыло)



Фото № 16 Лестница на 2 этаж (правое крыло)



Фото № 17 Эвакуационный выход 1 этаж
(левое крыло)



Фото № 18 Эвакуационный выход 1 этаж
(правое крыло)



Фото № 19 Эвакуационный выход из групп



Фото № 20 Коридор



Фото № 21 Коридор (путь эвакуации)



Фото № 22 Коридор (путь эвакуации)



Фото № 23 Зона ожидания



Фото № 24 Центральный выход из здания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 692512 г. Уссурийск, ул. Горького, 66

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------------|------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1 этаж 2 этаж | 25 - 30 | Дверные проемы на втором этаже не соответствуют требованиям. Подходы к оборудованию и мебели частично не соответствуют требованиям | все | Подходы к оборудованию и к мебели привести к соответствующим требованиям, расширить проемы. | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 2 этаж | 26 | Дверные проемы не соответствуют требованиям; отсутствие информирующих обозначений; музыкальный зал находится на 2-ом этаже, а лестница не дублируется подъемником | все | Расширить проемы. Помощь сотрудников при эвакуации из музыкального зала. | Капитальный ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по | нет | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | Должно быть, в зале не менее двух рассредоточенных выходов для прохода МГН, ширина проходов не менее 0,9м, зоны для зрителей на креслах-колясках. | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения | ДЧ-И(О, Г, У), ДУ (С, К) | 1 этаж 2 этаж | 25-30 | Капитальный ремонт, альтернативная форма обслуживания. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды категорий К будут обслуживаться только на 1-ом этаже, инвалиды категорий Г, О, С будут обслуживаться как на первом, так и на втором этажах.

Будет организована помощь для сопровождения к месту получения услуги.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Фото № 25 Группа № 9



Фото № 26 Музыкальный зал



Фото № 27 Группа № 4



Фото № 28 Группа № 11



Фото № 29 Кабинет логопеда



Фото № 30 Методический кабинет

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №4 г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|-----------------------------|------------|---------|--|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 31 - 34 | Туалетные комнаты не соответствуют требованиям: узкие дверные проемы, размер кабинки не соответствует размерам, - рядом с унитазом нет достаточного пространства для размещения кресла-коляски, отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | К, О | Предусмотреть перепланировку с целью оборудования туалетной комнаты в соответствии с требованиями. | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть | | | Душевая не соответствует размерам | К, О | Предусмотреть перепланировку с целью оборудования душевой в соответствии с требованиями | Капитальный ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть раздевалки и в группах | | 35 - 36 | Размеры дверей не соответствуют | К. О | Расширение дверных проемов | Капитальный ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Не менее одной универсальной кабины доступной для | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>Доступная туалетная кабина должна иметь размеры: шир.1,65м, глубина 1,80м, шир. двери 0,9м, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги.</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях на высоте 08, м от уровня пола.</p> <p>Использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия.</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиеническая комната | ДЧ-И (С, Г, У) ДУ (К, О) | | 31-34 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В рамках капитального и текущего ремонта, возможно, произвести ремонт туалетных комнат и душевой, с учетом требований СНиПа. Для категории инвалидов(К, О) необходимо расширить дверные проемы для доступа в раздевалки.

Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 31 Туалетная комната для персонала



Фото № 32 Туалетная комната для персонала



Фото №33 Душевая комната в группе



Фото №34 Туалет в группе

Бытовая комната (раздевалка)



Фото №35 раздевалка в группе



Фото №36 раздевалка в группе

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №4 г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 692512 г. Уссурийск, ул. Горького,66

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | 35-40 | Отсутствуют световые средства информации и сигнализации об опасности. | С, Г | Установлены световые средства информации и сигнализация об опасности, кнопки вызова помощи. | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | есть | | 37 | Автоматическая система пожарной безопасности не дублируется звуковыми сигнальным и устройствам | Г | Помощь сотрудников | Альтернативная форма обслуживания |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | Отсутствуют тактильные средства информации | С | Помощь сотрудников Тактильные таблички со шрифтом Брайля | Альтернативная форма обслуживания |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Системы средств информации и сигнализации об опасности для инвалидов должны | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | ми и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуг. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (О, У, К) ДУ (С, Г) | | 35-40 | Текущий ремонт и альтернативная форма обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Детям с нарушением зрения будет оказываться помощь сотрудниками учреждения.

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

| №№ п/п | 1. Общие сведения об объекте | | | | | | | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) | | | |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|---|--|--|--------------------|-------------|--|
| | Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ | Форма собственности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категория населения | Категория инвалидо | Исполнитель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Объект образования | 692512 г. Уссурийск, ул. Горького, 66 | | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №4» г. Уссурийска Уссурийского городского округа | государственная | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа | Образовательные услуги (дошкольное учреждение) | Дети | МГН: Г, К, О, С, У | да | |

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 2

| | | 3. Состояние доступности объекта | | | | | 4. Управленческое решение | | | | |
|--------|---|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| №№ п/п | Вариант обустройства объекта ¹ | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ² | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации ³ | Планоый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴ | Дата контроля | Результаты контроля ⁵ | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации | | |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1 | A | ДУ (О, К) ДЧ-И(С,Г,У) | нуждается | Капитальные и текущий ремонт: сделать пандус, все средства сигнализации (тактильные, акустические, световые), коррекция дверных порогов, расширить дверные проемы | | ДЧ-В | | ДЧ-В | | | |